



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI HUNEDOARA

Deva, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 18; Telefon 0254-233.341, 0254-233.340; Fax 0254-234.384;

cod fiscal 9819433; e-mail: achizitiihd@gmail.com

Nr. operator date cu caracter personal :9426

Nr. 10676 / 24.03.2017

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

IANC GEANINA MARINA

Grău



CAIET DE SARCINI

1. Denumirea achiziției: „Verificari tehnice periodice/autorizarea functionarii, service și reparații la centralele termice și instalatiile interioare de încălzire și apă caldă - ZONA nr.1” din centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara, conform anexei

Cod CPV: 50720000-8 Servicii de reparații și întreținere a incalzirii centrale

2. Faza : Caiet de sarcini pentru achiziția publică de servicii

3. Autoritatea

contractanta/beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, localitatea Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18

Cod fiscal: 9819433

Telefon: 0254/23334; fax: 0254/234384

4. Surse de finantare: Bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara

Procedura aplicata: Cumparare directa

DEVA 2017

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare oferent propunerea tehnică.

Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini nu va fi luată în considerare.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect servicii de „**Verificari tehnice periodice/autorizarea functionarii, service și reparării la centralele termice și instalatiile interioare de încălzire și apa calda - ZONA nr.1**”- Cod CPV : 50720000-8 **Servicii de reparării și întreținere a incalzirii centrale**

Zona nr.1 conține centralele termice aferente centrelor subordonate D.G.A.S.P.C.HD unde se vor presta serviciile amintite mai sus, conform anexei atasate.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii: „**pretul cel mai scazut**”

CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor în vigoare privind prestarea serviciilor de întreținere la echipamente din centralele termice având ca scop funcționarea în condiții de siguranță a acestora și a instalațiilor de automatizare aferente, la parametrii prescriși în cărțile tehnice și instrucțiunile de exploatare.

Serviciile constau în executarea revizuirilor periodice și verificarea, respectiv repararea echipamentelor din dotarea centralelor termice și reprezintă ansamblul de operații, respectiv de măsurători executate de Prestator în scopul menținerii și repunerii în funcțiune a acestora la parametrii nominali.

Aceste echipamente sunt folosite pentru încălzire și asigurarea apei calde de consum în centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara, conform anexei atasate.

CAPITOLUL III. CERINȚE SPECIFICE ALE SERVICIILOR PRESTATE

Conform cerințelor ISCIR, se impune **verificarea tehnica periodica (VTP), Punerea/repunerea în funcțiune și admiterea funcționării (AF), service și reparării** a centralelor termice în vederea funcționării în condiții de siguranță.

Astfel, **verificarea tehnica periodica (VTP), Punerea/repunerea în funcțiune și admiterea funcționării (AF) pentru centralele termice se vor presta o data la 2 ani la data scadentei verificării, (nu la data pregătirii instalatiilor înainte de sezonul rece)**, conform anexei.

Service -ul pentru centralele termice se face o data pe an, înainte de sezonul rece, la data pregătirii instalatiilor înainte de sezonul rece, în luna septembrie, conform anexei.

Prestarea serviciilor se va realiza cu personal autorizat și specializat.

Serviciile se vor realiza în conformitate cu PT A1-2010 Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili solizi, lichizi sau gazosi cu puteri nominale < 400 kw și cu respectarea legislației în vigoare și a prescripțiilor tehnice ale producătorului echipamentului.

VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ A APARATELOR (VTP):

(1) Verificarea tehnică periodică a aparatelor se efectuează la un interval de 2 ani de către persoane juridice autorizate.

(2) Verificările tehnice periodice constau în:

- a) verificarea existenței "Livretului aparatului", aflat la deținător/utilizator;
- b) verificarea integrității aparatului și a menținerii condițiilor initiale de instalare;
- c) activități de curățare a aparatului, dacă este necesar;
- d) încercarea la presiune hidraulică la cazane efectuată la intervale de 4 ani, astfel:

- Încercarea se face cu apă la presiunea indicată de producător, timp de 10 minute; temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depășească 50°C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de 5°C.

- Încercarea se consideră admisă în cazul în care, după expirarea timpului de încercare, nu se constată pierderi de presiune, evidențiate prin verificarea manometrelor de probă, deformații remanente ale elementelor sub presiune sau surgeri de apă.

- e) verificarea și reglarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiența indicată de producător;
- f) analiza gazelor arse și verificarea încadrării valorilor în limitele admise;
- g) verificarea funcționării corecte a dispozitivelor de control, reglare și siguranță;
- h) efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum și în instrucțiunile producătorului.

Livretul aparatului se completează de către Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor.

În funcție de rezultatele obținute după efectuarea verificării tehnice periodice, în livretul aparatului se consemnează:

- "ADMIS - aparatul poate funcționa până la scadența următoarei verificări, cu obligația respectării instrucțiunilor de instalare, reglare, utilizare și întreținere date de producător și a prevederilor prezentei prescripții tehnice";
- "RESPINS - aparatul nu îndeplinește condițiile de punere în funcțiune și se interzice funcționarea acestuia".

Punerea/repunerea în funcțiune și admiterea funcționării (AF) constă în:

a) efectuarea verificărilor prevăzute și completarea livretului aparatului de către Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor, care confirmă respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice, astfel:

(1) La punerea în funcțiune a aparatelor se respectă instrucțiunile aplicabile elaborate de producător, specifice fiecărui tip de aparat și prevederile prezentei prescripții tehnice și efectuează cel puțin următoarele verificări tehnice:

- verificarea integrității aparatului;
- verificările aplicabile prevăzute în "Livretul aparatului"

(2) În vederea repunerii în funcțiune sau admiterea funcționării aparatelor vechi se efectuează următoarele:

- verificarea integrității aparatului;
- operații de curățare a aparatului;
- încercarea la presiune hidraulică;
- verificarea și reglarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiență indicată de producător;
- verificările aplicabile în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum și în instrucțiunile producătorului.

NOTĂ: Se consideră aparete vechi acele aparete care au mai funcționat fără a avea admisă funcționarea sau cele care au avut admisă funcționarea conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile și au fost mutate pe un nou amplasament.

b) instruirea deținătorului/utilizatorului de către responsabilul cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor, privind funcționarea în condiții de siguranță a aparatului și obligativitatea efectuării verificărilor tehnice periodice conform prezentei prescripții tehnice.

În funcție de rezultatele obținute la punerea în funcțiune, în livretul aparatului se consemnează:

- "ADMIS - aparatul poate funcționa până la scadența următoarei verificări, cu obligația respectării instrucțiunilor de instalare, reglare, utilizare și întreținere date de producător și a prevederilor prezentei prescripții tehnice";

- "RESPINS - aparatul nu îndeplinește condițiile de punere în funcțiune și se interzice funcționarea acestuia".

NOTĂ: Semnarea livretului aparatului de către deținător/utilizator semnifică însușirea de către acesta a obligației de a nu utiliza aparatul fără a-l supune verificării tehnice periodice la 2 ani.

*Operatiile ce se efectueaza în cadrul prestatiei de **Service**, consta in:*

- verificarea funcționării cazarului în parametrii corespunzători;
- curatarea termocuplei;
- verificarea etanșeității cazarului și remediere eventuale neetanșeități;
- verificarea etanșeității instalației de alimentare cu combustibil din încăperea în care este instalat echipamentul și remedierea acesteia dacă au apărut neetanșeități;
- verificarea și curățarea camerei de ardere a cazarului și a căilor de fum;
- verificarea și curățarea arzătorului și înlocuirea pieselor uzate sau defectate;
- controlul uzurii arzătoarelor și subansamblelor componente;
- curățare și reglaj ansamblu electrod de aprindere;
- verificarea arderii cu analizatorul de gaze arse și efectuarea reglajelor pentru realizarea unei funcționări optime cu randament cât mai ridicat;
- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentelor, inclusive reglaje și modificarea parametrilor la solicitarea beneficiarului;
- verificarea pompelor de circulație și a vanelor motorizate;
- verificarea vanei cu 3 cai;
- verificarea presostatelor de aer și gaz;
- verificarea tensiunii de alimentare;
- verificarea tirajului coșului de fum;
- evaluarea capacitatei de funcționare în parametrii normali a fiecărui subansamblu component;
- verificarea filtrului stabilizator de gaz dacă este necesar;
- verificarea funcționării pompei de motorină și a filtrului pe conductă de alimentare cu combustibil lichid (după caz);
- verificarea de zgomote sau vibrații în funcționare a subansamblelor în mișcare;
- curatarea cazarului (drumuri de fum-focar);
- verificarea blocului de comanda și simularea avariilor;
- verificarea racordarii corecte a aparatului la reteaua de combustibil gazos (lichid, după caz), reteaua electrică, evacuarea gazelor arse;
- verificarea prizelor de aer neopturabile;
- repunerea în funcțiune a echipamentelor;
- instruirea și informarea personalului beneficiarului pentru buna funcționare a echipamentelor.

NOTA: Oferta de service va conține și transportul la locatiile specificate în anexa.

REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA APARATELOR:

Repararea și întreținerea aparatelor se efectuează sub supravegherea personalului tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor de instalare, montare, reparare și întreținere, cu respectarea instrucțiunilor producătorului și a documentației de reparare.

Înlocuirea dispozitivelor de siguranță, de control și de reglare se face numai cu produse similare construite de către producător sau cu produse similare certificate CE.

Înlocuirea arzătorului se face numai cu arzătoare indicate de către producătorul aparatului.

Cazanele reparate la elementele sub presiune se supun unei încercări la presiune hidraulică.

Încercarea se face cu apă la presiunea indicată de producător, timp de 10 minute; temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depășească 50°C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de 5°C.

Încercarea se consideră admisă în cazul în care, după expirarea timpului de încercare, nu se constată pierderi de presiune, evidențiate prin verificarea manometrelor de probă, deformații remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri de apă.

În cazul lucrărilor de reparare precizate mai sus, persoana juridică autorizată pentru lucrări de reparare și întreținere, întocmește o documentație tehnică de reparare.

Documentația tehnică de reparare conține minim următoarele:

- a) lista lucrărilor efectuate;
- b) documentația de însoțire a componentelor înlocuite.

Documentația tehnică de reparare se atașează la livretul aparatului.

Repunerea în funcțiune a aparatelor:

Repunerea în funcțiune a aparatelor după reparare se face de persoane juridice autorizate pentru verificări tehnice în utilizare, iar în cazul aparatelor cu puteri nominale $70 \text{ kW} \leq P \leq 400 \text{ kW}$, și cu participarea RSVTI prin efectuarea următoarelor:

- a) verificarea lucrărilor de reparare efectuate;
- b) verificarea existenței declarației de conformitate și a documentației tehnice de reparare, după caz;
- c) efectuarea verificărilor în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului, precum și în instrucțiunile producătorului.

CAPITOLUL IV. CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI

Ofertantul trebuie să indeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe:

- să aibă personal calificat în domeniul întreținerii și reparațiilor instalațiilor/echipamentelor din dotarea centralelor termice cu experiență mai mare de 1 an;
- Sa fie autorizat de către ISCIR pentru urmatoarele activități:
 - Instalare, montare, reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare la aparete consumatoare de combustibil și cazane de apă caldă avind $P \leq 400 \text{ kW}$ (conform PT A1/2010); Aceasta autorizație este necesară pentru că ofertantul trebuie să presteze servicii la aparete consumatoare de combustibil și cazane de apă caldă cu $P \leq 400 \text{ kW}$.
- Se vor respecta în întregime prevederile documentației tehnice din carte tehnica.
- Materialele utilizate vor avea certificate de calitate conform standardelor în vigoare, emise de fabricantul lor.
- Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului.

- La terminarea fiecarui serviciu (VTP/AF, service sau reparatii) se va efectua receptia serviciului in baza documentelor prezentate .
- Toate serviciile se vor efectua in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.
- Serviciile se vor executa in regim de asigurarea calitatii, ofertantul trebuind sa facă dovada că are implementat și va menține pe toată durata contractului un sistem de management al calitatii pentru montaj, punere în funcțiune și servicii pentru centralele termice cu cazane de apă caldă ISO 9001;
- Serviciile se vor presta sub standardul ISO 14001 – Sistem de management de mediu.

CAPITOLUL V. CONDIȚII CONTRACTUALE IMPUSE PRESTATORULUI

Dacă prețul, fără T.V.A., inclus în propunerea financiara de ofertant depășește valoarea estimata comunicata prin invitația de participare, atunci oferta este declarata inaceptabila, conform prevederilor art. 137, alin.2, lit. e) din H.G. 395/2016.

Conditie obligatorie de participare: Pentru ca timpul de reacție al prestatorului in cazul reparațiilor sa nu fie deficitar, **el trebuie sa aibă sediul firmei (sau punctul de lucru) la mai puțin de 60 km fata de toate locatiile aferente Zonei nr. 1**, unde va interveni în urma solicitarii beneficiarului.

După semnarea contractului, pe toată perioada de desfășurare a acestuia, serviciile precizate în anexa nu se pot modifica ca număr de operații, acestea fiind consemnate în fișele de constatare încheiate între beneficiar și prestator - valoarea contractuala nu se schimbă.

În cazul în care se înlocuiește o centrală defectă cu una nouă (sau se mută o centrală în stare de funcționare de la o locație la alta), se vor factura numai piesele necesare înlocuirii, PIF-ul și VTP-ul. **Manopera și transportul cad în sarcina prestatorului.**

Serviciile de reparatii reprezinta interventiile Prestatorului asupra **echipamentelor sau instalatiei interioare de încălzire și apa calda**, in urma unei solicitari din partea Beneficiarului pentru remedierea unei defectiuni aparuta accidental. **Pieselete de schimb asigurate în caz de necesitate nu fac obiectul contractului. Manopera și transportul cad în sarcina prestatorului.**

Prestatorul este anuntat pentru efectuarea intervenției prin adresă scrisă – fax / e-mail.

Timpul de reacție al prestatorului este de 8 ore de la primirea solicitarii de la beneficiar.

Prestatorul de servicii are obligația ca, în urma deplasarii la fata locului să încheie un proces-verbal de constatare, ce va fi semnat de ambele parți (în care se consemneaza piesele care trebuie înlocuite și va transmite oferta de preț). **Pieselete de schimb nu trebuie sa aibă valoarea mai mare decât care se practica pe piata.** Se va atasa și factura de unde s-au achizitionat piesele.

În urma analizei ofertei, achizitorul transmite o comanda ferma în vederea înlocuirii pieselor defecte.

Astfel, prestatorul este obligat sa rezolve defectiunea în 24 de ore de la primirea comenzii.

Serviciile de reparații/inlocuire de centrale termice, sau reparații la instalația interioara de încălzire și apa calda se deconteaza separat (**se vor factura numai piesele înlocuite**).

Inaintea recepționării serviciilor efectuate, ofertantul va efectua urmatoarele probe și verificări:

1. verificarea echipamentelor privind calitatea, integritatea, aspectul exterior și interior, starea suprafeteelor, etc;
2. probe de verificare a funcționării echipamentelor, realizarea sau simularea regimurilor normale de funcționare și a regimurilor de avarie;
3. probe de repunere în funcțiune.

La recepția serviciilor de reparatii, va fi semnat un proces verbal de repunere în funcțiune a aparatelor, urmand ca prestatorul să intocmească un deviz în care să apara numai piesele înlocuite, pe care îl va prezenta beneficiarului pentru verificare și aprobare.

Manopera și transportul cad în sarcina prestatorului.

Toate echipamentele ce se vor utiliza pentru eventuale înlocuirile/reparații, vor fi însoțite de certificate de conformitate sau de alte documente ce atestă conformitatea și vor fi marcate cu indicativul CE.

CAPITOLUL VI. Durata contractului

Durata contractului este pana la data de 31.12.2017, intra în vigoare de la data semnarii intre parti, cu posibilitatea prelungirii printr-un act aditional, cu acordul partilor.

Platile catre Prestator vor fi efectuate in lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, in termen de 30 zile calendaristice.

CAPITOLUL VII. GARANȚII

Pentru serviciile de reparatii solicitate de Beneficiar, termenul de garantie este de 1 an pentru echipamente si materiale utilizate, aceste termene sunt specificate de producătorii/ furnizorii acestora prin certificatele emise.

În acest termen prestatorul este obligat la remedierea gratuită a serviciilor executate, dacă deficiențele survenite în acest termen au legătură cu obiectul caietului de sarcini și nu sunt cauzate din culpa beneficiarului.

Pentru serviciile executate prestatorul va răspunde pentru viciile ascunse în termenele prevăzute în contract.

CAPITOLUL VIII. CONDITII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII

Prestatorul de servicii trebuie să respecte cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, prevazute de legislația în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectării acestei legislații.

*Ofertanții vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de securitate și sănătate în muncă. În acest sens vor prezenta în cadrul propunerii tehnice o **Declarație pe propria răspundere referitoare la condițiile de securitate și sănătate în muncă**.*

CAPITOLUL IX. MĂSURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Se vor respecta următoarele reglementări:

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- PE 009/ 1993, cap.5,pct.- Reglementarea utilizării focului deschis;
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului și a căilor de acces și evacuare; privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și platformelor amenajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, privind organizarea activității de apărare;
- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

CAPITOLUL X. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Se vor respecta următoarele reglementări:

- OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului
- HGR nr.394/2005, privind depozitarea deșeurilor completată și modificată de Hotararea nr. 1292/2010.

CAPITOLUL XI. ALTE CONDITII

Ofertele care nu respectă cerințele din caietul de sarcini se consideră oferte neconforme și vor fi respinse în temeiul articolului 137 alin 3, lit.a) din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT

Persoană de contact: Haiduc Sorin, numar de telefon: 0254/233341, adresa de e-mail: achizitiihd@gmail.com

Avizat,
Director Gen. Adj. Economic
Popa Georgeta Angela

Intocmit,
Coord. Comp. Tehnic,
Patrimoniu, Administrativ
SORIN HAIDUC

ZONA nr.1
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
CENTRALELE TERMICE AFERENTE CENTRELOR DIN SUBORDINEA D.G.A.S.P.C. HD

Nr. crt.	Centru	Adresa	Centrale termice, boilere				Funcționare pe:	Data următoarei verificări ISCIR	Serviciul solicitat	Pret unitar (fara TVA)	Pret total (fara TVA)
			Producător	Model	U.M. (buc.)	Puterea (kW/buc)					
1	Servicii de recuperare pentru copii si adulti cu handicap Deva (fost Sanse Egale)	Deva, Baritiu/21	CT Kober	Motan	1	36,00	gaz metan	09.09.2018	service		
			CT Kober	Motan	1	36,00	gaz metan	09.09.2018	service		
2	Servicii Sociale	Deva, Baritiu/21	CT Western	Energy Star	2	31,00	gaz metan	6/10/2017	service+ISCIR		
3	C.P.M.R.U. Deva	Deva, Scarisoara/3	CT Finterm	AR S-600	1	697,00	gaz metan	30/11/2018	Service + Vf. Sup.sig.		
			vas expansiune	Zilmet	1	200L		30/11/2018	Service		
4	Centru de plasament pentru copii cu handicap Hunedoara	Hunedoara, Strandului/8A	Vaillant	VMIT356-7-H	1	35,00	gaz metan	20/2/2018	service +ISCIR		
			Motan		1			7/10/2018	Service		
			Motan		1			16.10.2017	service+ISCIR		
5	Centru Maternal Hd; Centru Specializat pt Copii cu Dizab. Hd; Casa Fam. Pt Copii cu Dizab. Hd; Centru de Rec. pt Copii cu Dizab. Hd	Hunedoara, 1848/23	CT Ferroli Pegasus	F3N2S	2	136	gaz metan	26/8/2017	service+ISCIR+ vf. Sup.sig.		
6	Centru de plasament Brad	Brad, Victoriei/1	CT Bosch		1	30,00	GPL	27/10/2017	service+ISCIR		
7	Complex de servicii Orastie	Orastie, Dobrogeanu Gherea/3	CT Finterm	AR-S 600	1	697,00	gaz metan	30/11/2018	service+Vf. Sup Sig.		
			vas expansiune	VEF 750	1	750 L		30/01/2018	Service		
			CT Ariston	Chaffoteaux Pigma Evo Sistem 30 FF	1	30,00		25.01.2018	service+ISCIR		
			CT Hermann	Super Micra 24 SE	2	24,00		16/12/2017	service+ISCIR		
8	CIA Bretea Streiului	Bretea Strei, comuna Bretea Romana	CT Emtas	EK 3G 120	1	140,00	lemn de foc	23/12/2017	Serv.+ISCIR+ vf. Supape sig.		
9	CIA Branisca	Branisca, 214	CT Emtas	EK 3G 80	1	93,00	lemn de foc	23/12/2017	Serv.+ISCIR+ vf. Supape sig.		
			CT Eresan		2	130,00	lemn	9/12/2018	Serv + vf. Supape sig		

10	CIA Brad	Brad, Privighetorilor/18	CT Ferroli	Ecocept 50A	2	50,00	GPL	15/2/2019	Serv + vf. Supape sig		
			CT Hermann	Vision 24	1	24,00		15/2/2019	service		
11	CIA GEOAGIU	Geoagiu,Calea Romanilor,216	convector	Lampart Trade	1	4,00	gaz metan	13.06.2018	Service		
			CT Ferroli	Domicompact F30D	1	24,00	gaz metan	12/6/2018	service		
12	Locuinta protejata Orastie	Orastie, Erou Nicolae Ovidiu Munteanu/8	CT Ariston	TX 23 MFFI	1	24,00	gaz metan	16/12/2017	service+ISCIR		
13	Locuinta protejata Orastie	Pricaz/55	CT Ariston	TX 23 MFFI	1	24,00	gaz metan	16/12/2017	service+ISCIR		
14	Locuinta protejata Pricaz	Pricaz/154	CT Ariston	TX 23 MFFI	1	24,00	gaz metan	16/12/2017	service+ISCIR		
15	Centru cu profil occupational pt. pers. cu dizabilitati Simeria (fosta CITO)	Simeria, Principala/45	CT Sime	Format Zip 25BF	1	25,00	gaz metan	9/12/2018	service		
			CT Westen	Energy 240F1	1	24,00		9/12/2018	service		

Total general fara TVA	
TVA	
Total general cu TVA	

Prestator: