



**LEGENDA:**



Gol practicat in suprafata geamului, actionat automat si manual pentru evacuarea fumului cu S=1,89 mp (1 buc x L=1,50 m si l=1,00 m), rezistent la foc 45 de minute;

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn.	Cerința	Referat / expertiză nr. / data	
<b>S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L.</b> Romania, jud.Hunedoara, mun.Deva, cod. 330062 str. Ardealului nr.1				Denumire proiect: Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani	Proiect nr. 75/2019
				Obiect: Instalatii de desfumare	
				Beneficiar: <b>D.G.A.S.P.C HUNEDOARA</b>	Faza: DTAC
Specificație	Prenume și Nume	Semnătura	Scara 1:100	Denumire planșă:	Planșa ID-06
Șef proiect:	ing.Calinescu Eugen			Instalatii de desfumare Fatada laterala stanga	
Proiectat:	sing.Filip Gheorghe		Data: 2019		
Desenat:	ing.Calinescu Eugen				

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L.