


HIDRANT INTERIOR MODEL STANDARD



1-Cutie metalica tip I, pentru hidrant interior, STAS3081;

2-Hidrant interior pentru cladiri STAS 901;

3-Racord pentru hidrant interior;

4-Teava de refulare de mana;

5-Dispozitiv pentru infasurarea furtunului

Cutiile metalice pentru hidranti interiori sunt amplasate la inaltimea de 1.50 de la pardoseala finita.

Hidranti interiori se vor monta aparent sau ingropat marcandu-se conform STAS 297/1.

Robinetii de sectorizare se vor monta in pozitia normal deschis.



Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn.	Cerința	Referat / expertiză nr. / data
S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. Romania, jud.Hunedoara, mun.Deva, cod. 330062 str. Ardealului, nr. 10 				Denumire proiect: Documentație tehnică pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani Obiect: Instalații de stingere și limitare a incendiului cu hidranti interiori și hidranti exteriori
Beneficiar: D.G.A.S.P.C HUNEDOARA				Proiect nr. 75/2019
Specificație	Prenume și Nume	Semnătura	Scara 1:100	Faza: DTAC
Șef proiect:	ing.Calinescu Eugen		Data: 2019	Planșa IS-07
Proiectat:	sing.Filip Gheorghe			
Desenat:	ing.Calinescu Eugen			

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acesteia