

LEGENDA:

	Gol practicat in suprafata geamului, actionat automat si manual pentru evacuarea fumului cu S=1,89 mp (1 buc x L=2,10 m si l=0,60 m);
	Gol practicat in suprafata geamului, actionat automat si manual pentru evacuarea fumului cu S=1,89 mp (1 buc x L=1,50 m si l=1,00 m), rezistent la foc 45 de minute;
	Motoras electric pentru desfumare;
BP	Buton de actionare instalatie de desfumare;
	Circuit alimentare si comanda dispozitive de desfumare, NHXH E30 3x1,5 mmp 3x1,5 mmp;
	Doza ramificatie si tragere;

SINDICATUL FRANCISC ROMANIA 25-10-2019 NR.

Verificator atestat	Prenume şi Nume	Semn.	Cerinţa	Referat / expertiză nr. / data

S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L

Romania, jud.Hunedoara, mun.Deva, cod. 330062 str. Ardealului nr.1

Denumire proiect: Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani

Proiect 75/201

Obiect: Instalatii de desfumare

Specificaţie	Prenume şi Nume	Semnătura	Scara 1:100
Şef proiect:	ing.Calinescu Eugen		
Proiectat:	sing.Filip Gheorghe		Data: 2019
Desenat:	ing.Calinescu Eugen		

Beneficiar: **D.G.A.S.P.C HUNEDOARA**

Faza: DTAC

Denumire planşă: Instalatii de desfumare Plan etaj 2

Planşa ID-04

Aceste desene şi specificaţii sunt proprietatea S.C. INSTALAŢII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acesteia