



LEGENDA:	
	Corp de iluminat FI PAD cu tuburi fluorescente 1x36 W , echipat cu kit de urgenta, pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului;
	Centrala de semnalizare incendiu;
	Centrala de control desfumare;
	Coloana de alimentare cu energie electrica a tabloului electric pentru iluminatul de securitate TSI CYY-F 3x4mm ² ;
	Circuitul instalatii electrice de securitate pentru continuarea lucrului, TSI CYY-F 3x1,5 mm ² ;
	Circuitul alimentare si comanda dispozitive de desfumare, NHXH E30 3x1,5 mm ² 3x1,5 mm ² ;
	Circuitul alimentare cu energie electrica centrala de control desfumare, cablu NHXH E30 3x1,5 mm ² ;
	Circuitul alimentare cu energie electrica centrala de semnalizare incendiu, TSI cablu NHXH E30 3x1,5 mm ² ;
	Doza ramificatie si tragere;
	Tablou electric de securitate la incendiu;
	Buton de actionare instalatie de desfumare;

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn.	Cerința	Referat / expertiză nr. / data	
S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L.				Denumire proiect:	Proiect nr.
Romania, jud.Hunedoara, mun.Deva, cod. 330062 str. Ardealului nr.1				Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani	75/2019
				Obiect:	Instalatii de desfumare
				Beneficiar:	Faza:
				D.G.A.S.P.C HUNEDOARA	DTAC
				Denumire planșă:	Planșă ID-02
				Instalatii de desfumare Plan parter	

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acesteia