


HIDRANT INTERIOR
MODEL STANDARD



- 1-Cutie metalica tip I, pentru hidrant interior, STAS3081;
 - 2-Hidrant interior pentru cladiri STAS 901;
 - 3-Racord pentru hidrant interior;
 - 4-Teava de refulare de mana;
 - 5-Dispozitiv pentru infasurarea furcunului
- Cutie metalice pentru hidranti interiori sunt amplasate la inaltimea de 1.50 de la pardoseala finita.
Hidranti interiori se vor monta aparent sau ingropat marcandu-se conform STAS 297/1.
Robinetii de sectorizare se vor monta in pozitia normal deschis.

LEGENDA:

- Hidrant interior existent complet echipat;
- Hidrant interior proiectat complet echipat;
- Conducta apa rece existenta pentru alimentarea instalatiei de hidranti interiori Ol Zn, 2";
- Conducta apa rece proiectata pentru alimentarea instalatiei de hidranti interiori Ol Zn, 2";
- Raza de actiune a hidrantilor interiori;



RIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR, Partea a II-a - INSTALATII DE STINGERE, Indicativ P118/2 - 2013
incendiu interiori se echipează cu furcuni plate și cu țevi de refulare universale montate la extremitățile furcunilor pentru a forma,
tandarde de referință SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).
fulare universală trebuie să permită următoarele poziții de reglare: închidere și jet pulverizat și/sau jet compact.
mpact sunt condiționate, se recomandă să se poziționeze jetul pulverizat între poziția de închidere și poziția jetului compact.
fulare universală trebuie prevăzută cu un robinet de închidere a alimentării cu apă. Robinetul de închidere trebuie să fie cu supapă
ntă. Robinetul trebuie să se închidă prin acționarea unei roți de manevră în sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat.

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn	Cerința	Referat / expertiză nr. / data	
S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Romania, jud.Hunedoara, mun.Bava cod. 330062 str. Ardealului nr.1				Denumire proiect: Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani	Proiect nr 75/2019
S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Romania, jud.Hunedoara, mun.Bava cod. 330062 str. Ardealului nr.1				Obiect: Instalatii de stingere si limitare a incendiului cu hidranti interiori si hidranti exteriori	
Beneficiar:	D.G.A.S.P.C HUNEDOARA			Faza: DTAC	
Specificație	Prenume și Nume	Semnătura	Scara 1:100	Denumire planșă: Plan etaj 2	Planșă IS-05
Șef proiect:	ing.Calinescu Eugen				
Proiectat:	sing.Filip Gheorghe		Data: 2019		
Desenat:	ing.Calinescu Eugen				

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acesteia