



	Dispozitiv de amorsare montat pe cârlig (pe acoperișul clădirii); Înălțimea catargului: h=5m de la cota superioară a construcției;
	Piesa de separație;
	Conductor de coborâre;
	Plăcintă zincată 40x4 mm, pentru priza de pământ;
	Electrod de împământare;



Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn.	Cerința	Referat / expertiză nr. / data
S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. Romania, jud. Hunedoara, mun. Deva, cod. 330062 str. Ardealului nr. 1				
Denumire proiect:		Documentație tehnică pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru funcționarea Centrului de Ingrijire și Asistență Uricani		
Obiect:		Instalații electrice de securitate		
Beneficiar:		D.G.A.S.P.C HUNEDOARA		
Denumire planșă:		Instalații electrice de securitate Plan învelitoare - Instalație de paratrăsnet		
Șef proiect:	ing. Calinescu Eugen	Semnătura	Ștampă	Proiect nr. 75/2019
Proiectat:	ing. Filip Gheorghe			
Desenat:	ing. Calinescu Eugen			
Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acesteia				