



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI HUNEDOARA**

Deva, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 18; Telefon 0254-233.341, 0254-233.340; Fax 0254-234.384;

cod fiscal 9819433; e-mail: [achizitiid@gmail.com](mailto:achizitiid@gmail.com)

Nr. operator date cu caracter personal :9426

Nr. /

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

IANC GEANINA - MARINA



## CAIET DE SARCINI

**1.Denumirea achiziției:** Servicii de: Verificare/revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare gaze naturale, respectiv intocmirea „Fiselor de evidenta a lucrarilor periodice de verificare/revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand consumatorilor persoane juridice”, la centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara, conform anexei

**Cod CPV: 71356100-9 – servicii de control tehnic.**

**2.Faza :** Caiet de sarcini pentru achiziția publică de servicii

**3.Autoritatea**

**contractanta/beneficiar:** DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, localitatea Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18

**Cod fiscal: 9819433**

**Telefon:0254/23334; fax: 0254/234384**

**4.Surse de finantare:** Bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara

Procedura aplicata: Cumparare directa

DEVA 2017

## **CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini nu va fi luată în considerare.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect **servicii de: Verificare/revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare gaze naturale, respectiv intocmirea „Fiselor de evidenta a lucrarilor periodice de verificare/revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand consumatorilor persoane juridice”, la centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara, conform anexei; Cod CPV-71356100-9 – servicii de control tehnic.**

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii: **„pretul cel mai scazut”**

## **CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI**

Obiectul caietului de sarcini trebuie sa respecte normele tehnice de exploatare în condiții de siguranță a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile în funcțiune, cu presiunea egală sau mai mică de 6•10<sup>5</sup> Pa (6 bar), aflate în aval de stațiile de reglare - măsurare predare ale operatorului Sistemului Național de Transport (SNT).

Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice îl constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribuție și instalațiile de utilizare, destinate să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din clădiri civile, industriale și din alte amenajări din intravilan și extravilan.

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților sa presteze servicii de verificare/revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare gaze naturale, in conformitate cu N.T.P.E.E./2008.

Serviciile constau în intocmirea „Fiselor de evidenta a lucrarilor periodice de verificare/revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand consumatorilor persoane juridice” la centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara, de catre un operator economic autorizat ANRE, in conformitate cu N.T.P.E.E./2008.

## **CAPITOLUL III. CERINȚE SPECIFICE ALE SERVICIILOR PRESTATE**

(1) Operatii periodice de verificare tehnica, la instalatia de utilizare, confirmate prin **„FISA DE EVIDENTA A LUCRARILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICA A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARTINÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE” (sunt obligatorii la intervale de maxim 2 ani):**

- a) verificarea arzatoarelor și a stării îmbinarilor și garniturilor de etansare aferente;
- b) verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi;

c) verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spuma de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității;

d) verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță;

e) demontarea / debransarea punctelor de consum fără aprobare legală și a conductelor de alimentare aferente;

f) verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare;

g) verificarea stării rasuflătorilor și a caminelor existente;

h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizați, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a curățirii cosurilor și canalelor de evacuare a gazelor arse;

i) verificarea stării construcțiilor care adapostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare-măsurare.

Se efectuează și verificarea tehnică periodică, a instalațiilor de utilizare comune care deservește mai mulți consumatori, cuprinse între stațiile sau posturile de reglare și contoare.

În funcție de constatările efectuate (și remediile anumitor defecțiuni, dacă e cazul), se consemnează în fișa dacă instalația îndeplinește / nu îndeplinește condițiile de funcționare în siguranță prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Fișa se întocmește în 4 exemplare pentru executant, operator de distribuție, furnizor și consumator.

Prestarea serviciilor se va realiza cu personal autorizat și specializat.

(2) Operații periodice, de revizie tehnică la instalația de utilizare, confirmate prin „**FISA DE EVIDENȚĂ A LUCRARILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ LA INSTALAȚIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARTINÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE**” (obligatorii la intervale de maxim 10 ani, după orice întrerupere a utilizării instalației pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni și după orice accident tehnic care poate afecta instalația):

a) verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etansare aferente;

b) verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi;

c) verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spuma de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității;

d) verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță;

e) demontarea / debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conducerii de alimentare aferente;

f) verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare;

g) verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;

h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificarii, prezentate de consumator, care sa ateste verificarea de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, a curatirii cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse;

i) verificarea starii constructiilor care adapostesc statiile si posturi de reglare sau reglare-masurare.

Proba de etanseitate pentru întreaga instalatie si proba de rezistenta (pentru partea de instalatie la care s-au facut înlocuiri si /sau modificari), s-a efectuat cu aer comprimat, în prezenta delegatului operatorului de distributie, în conditiile si cu rezultatele înscrise în procesul verbal de receptie tehnica anexat,

Se efectueaza si revizia tehnica periodica, a instalatiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse între statiile sau posturile de reglare si contoare.

In functie de constatările efectuate (si remedierile anumitor defectiuni, daca e cazul), se consemneaza in fisa daca instalatia îndeplineste / nu îndeplineste conditiile de functionare în siguranta prevazute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Fisa se întocmeste în 4 exemplare pentru executant, operator de distributie, furnizor si consumator.

Prestarea serviciilor se va realiza cu personal autorizat și specializat, **la scadenta serviciului**, conform anexei.

#### **CAPITOLUL IV. CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI**

Ofertantul trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe:

- Să aibă personal calificat în domeniul prestării serviciilor de verificare/revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare gaze naturale cu experiență mai mare de 1 an;
  - Sa fie autorizat ANRE, conform reglementarilor în vigoare;
  - Se vor respecta in intregime prevederile documentatiei tehnice din proiectele instalatiilor de utilizare gaze naturale;
  - La terminarea fiecarui fise se va efectua receptia serviciului in baza documentelor prezentate;
  - Toate serviciile se vor efectua in prezenta unui reprezentant al beneficiarului;
  - Serviciile se vor executa în regim de asigurarea calității, ofertantul trebuind să facă dovada că are implementat și va menține pe toată durata contractului un sistem de management al calității;

- Serviciile se vor presta sub standardul ISO 14001 – Sistem de management de mediu.

## **CAPITOLUL V. CONDIȚII CONTRACTUALE IMPUSE PRESTATORULUI**

**Dacă prețul, fără T.V.A., inclus în propunerea financiară de ofertant depășește valoarea estimată comunicată prin invitația de participare, atunci oferta este declarată inacceptabilă, conform prevederilor art. 137, alin.2, lit. e) din H.G. 395/2016.**

După semnarea contractului, pe toată perioada de desfășurare a acestuia, serviciile precizate în anexa nu se pot modifica ca număr de operații, acestea fiind consemnate în fișele de constatare încheiate între beneficiar și prestator - valoarea contractuală nu se schimbă.

- În cazul constatării unor defecțiuni prestatorul, **conform art. 14.44 din NTPEE/2008**, va remedia defecțiunile constatate și va înlocui elementele defecte. Sunt interzise soluțiile provizorii de remediere a defectelor.
- **În vederea decontării defecțiunilor constatate, prestatorul vor întocmi situații de lucrări suplimentare (separat fata de contract).**

## **CAPITOLUL VI. Durata contractului**

Durata contractului este până la data de 31.12.2017, intra în vigoare de la data semnării între părți, cu posibilitatea prelungirii printr-un act adițional, cu acordul părților.

Plățile către Prestator vor fi efectuate în lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, în termen de 30 zile calendaristice.

## **CAPITOLUL VII. CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII**

Prestatorul de servicii trebuie să respecte cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectării acestei legislații.

Ofertanții vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de securitate și sănătate în muncă. În acest sens vor prezenta în cadrul propunerii tehnice o **Declarație pe propria răspundere referitoare la condițiile de securitate și sănătate în muncă.**

## **CAPITOLUL VIII. MĂSURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Se vor respecta următoarele reglementări:

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- PE 009/ 1993, cap.5,pct.- Reglementarea utilizării focului deschis;
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului și a căilor de

acces și evacuare; privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și platformelor amenajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, privind organizarea activității de apărare;

- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

#### **CAPITOLUL IX. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI**

Se vor respecta următoarele reglementări:

- OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului
- HGR nr.394/2005, privind depozitarea deșeurilor completată și modificată de Hotărârea nr. 1292/2010.

#### **CAPITOLUL X. ALTE CONDITII**

Ofertele care nu respecta cerintele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme și vor fi respinse în temeiul articolului 137 alin 3, lit.a) din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

#### **CAPITOLUL XI. PERSOANA DE CONTACT**

**Persoană de contact: Haiduc Sorin, numar de telefon: 0254/233341, adresa de e-mail: [achizitiid@gmail.com](mailto:achizitiid@gmail.com)**

Avizat,  
**Director Gen. Adj. Economic**  
**Georgeta Popa**

Intocmit,  
**Coord. Comp. Tehnic,**  
**Patrimoniu, Administrativ**  
**SORIN HAIDUC**

## ANEXA la Formularul de oferta

Servicii de verificare/revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare gaze naturale, respectiv intocmirea „Fiselor de evidenta a lucrarilor periodice de verificare/revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand consumatorilor – persoane juridice”, din cadrul centrelor subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara

Nr. Crt.	Punct de consum/ adresa	Nr. punctelor de ardere (buc.)	Lungime conducta instalatie de utilizare (ml)	Proiect tehnic de utilizare gaze naturale	Data expirarii Fiselor de Evidenta/ Serviciu solicitat	Pret total (fara TVA)
1.	D.G.A.S.P.C. HD – Sanse Egale, Deva, str. Baritiu, 21	2	55	136/ 2004	04.11.2017 verificare	
2.	D.G.A.S.P.C. HD – Servicii Sociale, Deva, str. Baritiu, 21	2	45	136/ 2004	04.11.2017 verificare	
3.	C.P.M.R.U. Deva, Deva, Str.Scarisoara, nr.3	3	90	514/ 2004	02.12.2017 verificare	
3.	Centru cu Profil Occupational pt. Pers. cu Dizabilitati Simeria, Simeria Veche, nr. 45	5	60	W4/ 2004	10.12.2017 ( 3 Fise) verificare	
4.	Centru Maternal Hd; Centru Specializat pt Copii cu Dizab. Hd; Casa Fam. Pt Copii cu Dizab. Hd; Centru de Rec. pt Copii cu Dizab. Hd, B-dul 1848, nr. 23	8	115	1111/ 2009	04.09.2017 verificare	
5.	C.S.de Zi pt. Copilu predelicvent prov. din fam. dezorganizate PETROSANI Str. N. Titulescu, f.n.	3	20	7824/ 2002	14.11.2017 verificare	
6.	C.I.A. Petrila, str. N. Titulescu, nr. 4	4	120	1/ 2009	27.11.2017 verificare	
7.	C.I.A. Petrila – Pavilion 2, str. Primaverii, nr. 5	2	30	1167/ 2005	27.11.2017 verificare	

8.	<b>C.P. Lupeni</b>	5	150	6/ 2012	10.12.2017 verificare	
9.	<b>Centru de Plasament Vulcan,</b> Str. Pinului, nr. 4A	8	70	7886/ 7887/ 2003	20.11.2017 verificare	
10.	<b>Apartament familial Vulcan,</b> str. N. Titulescu, bl. E4/ 1	2	12	285/ 2005	14.11.2017 verificare	
11.	<b>C.I.A Uricani,</b> str. Progresului, nr.1	5	52	256/PI/ 2012	06.2017 verificare	
<b>TOTAL GENERAL ( FARA TVA )</b>						
<b>TVA</b>						
<b>TOTAL GENERAL ( CU TVA )</b>						

Prestator: